

IZVJEŠTAJ

o kvaliteti vode i sustavu vodoopskrbe za društvo Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica, Mosna 15a za 2018. godinu

Obaveza proizlazi prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 104/17) čl. 19. st (1) i (2)

1. Količina isporučene vode

2.792.438 m³

2. Tehnologija obrade

dezinfekcija plinovitim klorom

3. Podaci o mreži

duljina mreže/m	593.580
vodospreme	4
broj priključaka kućanstva	14.628
broj priključaka privreda	1.150

4. Kontrola vode

Statistika kontrole i kavoće vode

Zdravstvena ispravnost vode po mjesecima i kontrolnim točkama u 2018. godini

uzorci	kategorija vode (broj kontrolnih točaka)	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	prosinac	ukupno	udio	
ukupno	prijevna (21)	10	11	7	10	11	0	7	14	7	12	9	0	98	15,1 %	
	sirova (7)	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	83	12,8 %	
	nakon prerade (2)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	14,8 %	
	u mreži (26)	30	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	358	55,2 %	
	ostalo	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	0	12	1,8 %
	*ostalo	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0,3 %
ukupno (49)		57	55	52	55	56	47	52	60	52	60	59	44	649	100 %	
nesukladni	nakon prerade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	u mreži	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ukupno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

*kategorija ne podliježe odredbama Pravilnika jer je izvan sustava aktivne vodoopskrbe (sirova voda, vodovi u pripremi, dijelovi sustava izvan uporabe)

5. Poduzete mjere za odstupanje od zahtjeva sukladnosti

Nije bilo nesukladnosti.

6. Mjere za poboljšanje kvalitete vode i vodoopskrbnog sustava

Kod svake promjene parametara sustava provodi se procjena i sukladno novoj situaciji redefinišu kontrolne točke. Provode se preventivna ispiranja mreže, osobito u ljetnim mjesecima i na perifernim dijelovima mreže. U 2018. su bila dvije pritužbe na kvalitetu a odnosile su se na miris vode.