	PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU UVJERENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE PRIKLJUČAKA NA JAVNI VODOOPSKRBNI SUSTAV I SUSTAV JAVNE ODVODNJE	URBROJ: 3952/2018
		P2.G-PR-1/0
		24.05.2018.
		Str: 1/8


PRAVILNIK

o kriterijima za dodjelu uvjerenja za obavljanje poslova izrade priključaka na javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje

Koprivnica, 24.05.2018. godine	
Izradio: Tomica Blažek, dipl.ing.građ.	Odobrio: predsjednik Uprave Zdravko Petras, dipl.ing.građ.

SADRŽAJ

1.	PODRUČJE PRIMJENE	2
2.	UVJERENJE	2
2.1.	PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE UVJERENJA	2
2.2.	KOMISIJA ZA PROVJERU	3
2.3.	SADRŽAJ UVJERENJA	3
2.4.	ROK VAŽENJA UVJERENJA	3
3.	PREDUVJETI ZA DODJELJIVANJE UVJERENJA	4
4.	KRITERIJI ZA PROVJERU	5
4.1.	PROVJERA KADROVSKE STRUKTURE	5
4.2.	PROVJERA OPREMLJENOSTI (STROJEVI, UREĐAJI)	5
4.3.	NAKNADNA PROVJERA	5
5.	PONIŠTENJE UVJERENJA	6
6.	ISKLJUČIVANJE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE ODGOVORNOSTI KOPRIVNIČKIH VODA d.o.o. KOPRIVNICA	7
7.	ŽALBE	7
8.	PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	7

	PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU UVJERENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE PRIKLJUČAKA NA JAVNI VODOOPSKRBNI SUSTAV I SUSTAV JAVNE ODVODNJE	URBROJ:
		24.05.2018.
		Str: 3/8

Temeljem članka 19. Društvenog ugovora KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje (potpuni tekst) od dana 06.12.2017. godine, uz prethodnu suglasnost Skupštine Društva br. 3934/2018 od 04.05.2018. godine, Uprava na 12. sjednici održanoj dana 24.05.2018. godine, donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA DODJELU UVJERENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE PRIKLJUČAKA NA JAVNI VODOOPSKRBNI SUSTAV I SUSTAV JAVNE ODVODNJE

1. PODRUČJE PRIMJENE

Ovim Pravilnikom određuju se postupci koji se provode kod dodjeljivanja Uvjerenja izvoditeljima građenja priključaka i obrtnicima s vezanim obrtom vodoinstalatera (u daljnjem tekstu: Izvoditelj), za obavljanje poslova izrade priključaka na javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje (u daljnjem tekstu: Uvjerenje).


Uvjerenje se izdaje za izradu priključaka na uslužnom području Koprivničkih voda d.o.o. Koprivnica (nastavno: Javni isporučitelj), kao dokaz o tehničkoj osposobljenosti Izvoditelja.

Uvjerenje se mora predložiti svakom investitoru za kojega se izvodi priključak na javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje na navedenom uslužnom području Javnog isporučitelja.

2. UVJERENJE

2.1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE UVJERENJA

Svaki Izvoditelj ima pravo podnošenja zahtjeva glede ishoda Uvjerenja. Zahtjev se podnosi Javnom isporučitelju pismenim putem. Izvoditelj je dužan uz zahtjev priložiti Izvadak iz sudskog registra ili obrtnicu, dokaz o uplati troškova za provjeru traženih

	PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU UVJERENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE PRIKLJUČAKA NA JAVNI VODOOPSKRBNI SUSTAV I SUSTAV JAVNE ODVODNJE	URBROJ:
		24.05.2018.
		Str: 4/8

uvjeta i izdavanje Uvjerenja, popis stalno zaposlenih zaposlenika s dokazom njihove kvalificiranosti (sukladno točki 4.1.1. ovog Pravilnika), popis opreme i strojeva neophodnih za izvođenje priključaka (sporazum o zakupu strojeva i opreme s njihovim zakupodavcem) i Uvjerenje o osposobljenosti zaposlenika za poslove spajanja PEHD cijevi elektrozavarivanjem. Uvjerenje izdaje Javni isporučitelj, nakon što Komisija za provjeru donese pozitivno mišljenje.

2.2. KOMISIJA ZA PROVJERU

Komisija za provjeru (nastavno: Komisija) u nadležnosti je Javnog isporučitelja i ima tri člana. Komisiju imenuje Uprava Društva.

2.3. SADRŽAJ UVJERENJA

U prilogu predmetnog Uvjerenja nalazi se od strane primatelja Uvjerenja ovjereni Izjava o prihvaćanju uvjeta kojih se mora pridržavati prilikom izvođenja radova, a koji su propisani točkom 4. ovog Pravilnika.

2.4. ROK VAŽENJA UVJERENJA

2.4.1. Uvjerenje važi dvije godine od datuma izdavanja.


2.4.2. Uvjerenje će prestati važiti i prije isteka roka važenja iz točke 2.4.1 ako Izvoditelj izgubi preduvjete na osnovi kojih je dobio Uvjerenje.

2.4.3. Uvjerenje će prestati važiti i prije isteka roka važenja iz točke 2.4.1 ako Javni isporučitelj utvrdi da je došlo do grubog kršenja preduvjeta, normi i uputa prilikom izvođenja priključaka na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje.

2.4.4. O svakoj promjeni preduvjeta iz točke 2.4.1. i 2.4.2, primatelj Uvjerenja dužan je odmah obavijestiti Javnog isporučitelja.

3. PREDUVJETI ZA DODJELJIVANJE UVJERENJA

3.1. Izvoditelj se podvrgava jednokratnoj provjeri prema točki 4.

	PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU UVJERENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE PRIKLJUČAKA NA JAVNI VODOOPSKRBNI SUSTAV I SUSTAV JAVNE ODVODNJE	URBROJ:
		24.05.2018.
		Str: 5/8


3.2. Izvoditelj se ovjerom Izjave obvezuje da će pri izvedbi radova:

- uvažavati važeće pravne propise Republike Hrvatske, propise zaštite na radu, tehnička pravila i važeće tehničke norme, te priznata pravila struke,
- prilikom izvođenja priključaka pridržavati se Tehničke norme za izvođenje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu i Tehničke norme za izvođenje vodovodnih priključaka u višestambenoj, stambeno-poslovnoj i poslovnoj zgradi izrađene od strane Javnog isporučitelja,
- materijal koji će koristiti prilikom izgradnje vodovodnih odnosno kanalizacijskih priključaka biti će tražene kvalitete sukladno navedenim Tehničkim normama,
- priključke izvoditi sukladno uvjetima i suglasnostima javnopravnih tijela koje je dužan ishoditi investitor,
- priključke izvoditi u skladu sa Tehničkim rješenjem izdanim od strane Javnog isporučitelja ili projektnoj dokumentaciji na koju je izdana potvrda Javnog isporučitelja,
- zavarivačke i montažerske radove izvoditi isključivo prema uputama proizvođača cijevi i fazonskih komada, važećim Pravilnicima i pravilima struke,
- imati minimalno zaposlenog jednog vodomontera za ugradnju cijevi iz PEHD materijala koji posjeduju važeće Uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova spajanja PEHD cijevi elektrozavarivanjem,
- biti odgovoran za gradilište na kojem se priključak izvodi, te treba osigurati i propisno označiti gradilište, a nakon izvođenja radova obaviti sanaciju terena i javnih površina na kojima su izvođeni radovi,
- u garantnom roku koji iznosi 24 mjeseca, na poziv isporučitelja vodnih usluga otklanjati sve nedostatke na izvedenom priključku, terenu ili javnoj površini na kojoj je priključak izvođen.

4. KRITERIJI ZA PROVJERU

Provjera Izvoditelja u postupku dodjele Uvjerenje obuhvaća:

- a) provjeru priložene dokumentacije vezane uz registraciju poduzeća ili obrta;
- b) kontrolu predanog zahtjeva i izvršene uplate u iznosu od 1.000,00 Kn + PDV, za troškove provjere ispunjavanja traženih uvjeta i izdavanja predmetnog Uvjerenja;
- c) provjeru popisanih zaposlenika odnosno njihove kadrovske strukture;

	PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU UVJERENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE PRIKLJUČAKA NA JAVNI VODOOPSKRBNI SUSTAV I SUSTAV JAVNE ODVODNJE	URBROJ:
		24.05.2018.
		Str: 6/8

- d) kontrolu posjedovanja važećih Uvjerenja o osposobljenosti zaposlenika za poslove spajanja PEHD cijevi elektrozavarivanjem odnosno tipskim spojnicama za elektrozavarivanje;
- e) provjeru opremljenosti s uređajima i opremom potrebnom za izvođenje priključaka;
- f) pismenu provjeru odgovorne osobe Izvoditelja u pogledu tehničkih znanja potrebnih za kvalitetno i sigurno izvođenje priključaka;

Provjeru obavlja Komisija.


4.1. PROVJERA KADROVSKE STRUKTURE

4.1.1. Minimalni kriterij koji Izvoditelj mora ispunjavati da bi dobio Uvjerenje, je da zahtjevu priloži dokaz da zapošljava barem jednog zaposlenika odgovarajuće stručne spreme za vodoinstalatera ili osobu koja ima Uvjerenje da je položila stručni ispit za obavljanje poslova u graditeljstvu (sukladno važećem Zakonu o gradnji i podzakonskim propisima o građenju) i koja ima najmanje pet godina radnog iskustva na izvođenju hidroinstalacija.

4.1.2. Izvoditelj uz prijavu treba priložiti kopiju važećeg Uvjerenja o osposobljavanju za varioca PEHD cijevi za barem jednu osobu koja je kod Izvoditelja u radnom odnosu.

4.2. PROVJERA OPREMLJENOSTI (STROJEVI, UREĐAJI)

Uvjerenje se može izdati samo Izvoditeljima koji dokažu da za izvođenje radova posjeduju ili imaju u najmu odnosno lizingu neophodnu opremu i strojeve (mini bager i aparat za elektrozavarivanje PEHD cijevi, vibronabijač, bušać za bušenje ispod prometnica i sl.) u besprijekornom stanju. Ukoliko Izvoditelj navedenu opremu nema u vlasništvu, najmu ili lizingu kao dokaz o opremljenosti može dokazati ugovorom o poslovnoj suradnji sa pravnom ili fizičkom osobom koja opremu ima u vlasništvu. Uz prijavu se prilaže popis opreme i strojeva te se na zahtjev Komisije može zatražiti demonstracija rada strojeva i uređaja.

	PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU UVJERENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE PRIKLJUČAKA NA JAVNI VODOOPSKRBNI SUSTAV I SUSTAV JAVNE ODVODNJE	URBROJ:
		24.05.2018.
		Str: 7/8

4.3. NAKNADNA PROVJERA

Ako nakon izdavanja Uvjerenja postoji obrazloženi povod za pretpostavku da u cijelosti više ne postoje preduvjeti pod kojima je Uvjerenje dodijeljeno, u takvom slučaju Javni isporučitelj ima pravo na naknadnu provjeru.

U tom slučaju se Izvoditelj pisanim putem poziva da ponovno dostavi dokumentaciju u određenom roku kako bi se izvršila provjera da li postoje preduvjeti na osnovu kojih je izdano Uvjerenje.

5. PONIŠTENJE UVJERENJA

5.1. Uvjerenje više ne vrijedi Izvoditelju ako je ono prestalo važiti prema točki 2.4.

5.2. Ako se važenje Uvjerenje ne obnovi nakon isteka valjanosti, tada Izvoditelj nije više ovlašten za izvođenje priključaka na uslužnom području javnog isporučitelja.


6. ISKLJUČIVANJE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE ODGOVORNOSTI JAVNOG ISPORUČITELJA

6.1. Izdavanjem ili odbijanjem izdavanja Uvjerenja kao i naknadnom provjerom iz točke 4.3. Javni isporučitelj ne preuzima nikakve materijalne i nematerijalne odgovornosti.

6.2. Primatelj Uvjerenja kao Izvoditelj odgovara za obavljeno djelo, za osobe koje su po njegovu nalogu radile, za nedostatke i nastalu štetu prema odredbama važećeg Zakona o obveznim odnosima.

7. ŽALBE

7.1. Izvoditelj kao podnositelj zahtjeva kojemu je odbijeno izdavanje Uvjerenja ili je isto prestalo važiti prema članku 2.4., ima pravo žalbe. Žalba se podnosi Javnom isporučitelju pismenim putem.

	PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU UVJERENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE PRIKLJUČAKA NA JAVNI VODOOPSKRBNI SUSTAV I SUSTAV JAVNE ODVODNJE	URBROJ:
		24.05.2018.
		Str: 8/8

7.2. Komisiju za žalbe u sastavu od tri člana imenuje Uprava Društva.

7.3. Žalba s obrazloženjem može se podnijeti u roku od 15 dana od primitka Rješenja kojim se odbija dodjela predmetnog Uvjerenja, preporučenom pošiljkom na adresu Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica, Mosna ulica 15a, s naznakom "Komisiji za žalbe" ili osobnom dostavom. Komisija za žalbe dužna je odlučiti o žalbi u roku 30 dana od dana primitka.

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. Započeti, a nedovršeni radovi moraju se okončati u roku 30 dana od dana konačnosti Odluke Komisije za žalbe.

8.2. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za dodjelu uvjerenja za obavljanje poslova izrade priključaka na javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje od ožujka 2014. godine.

8.3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se nakon javne objave na oglasnoj ploči i web stranici Javnog isporučitelja, www.kcvode.hr.

8.4. Ovom Pravilniku prileže dokumenti: Uvjerenje i Izjava, koji čine sastavni dio Pravilnika.

PREDSJEDNIK UPRAVE:
Zdravko Petras, dipl.ing.građ.



KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
vodoopskrba i odvodnja
KOPRIVNICA 1