

**ZAINTERESIRANIM  
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

Broj: 8493/2018

Koprivnica, **28.11.2018.**

Predmet: **POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU FLEKSIBILNE CIJEVI ZA  
BUNARSKU CRPKU ZDENCA ZL-1 VODOCRPILIŠTE LIPOVEC**

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi ( NN 120/16 ) i Pravilniku o jednostavnoj nabavi od 24.05.2018. oznake U1-PR-4/0 Koprivničkih voda, Naručitelj za nabavu robe u vrijednosti manjoj od 70.000,00 kn bez PDV – a nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi ( NN 120/16), ali je nabava robe i usluge regulirana navedenim internim Pravilnikom.

Naručitelj KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. pokrenuo je natječaj za predmet nabave: FLEKSIBILNA CIJEV ZA BUNARSKU CRPKU ZDENCA ZL-1 VODOCRPILIŠTE LIPOVEC.

**Naručitelj:** KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.  
Mosna ulica 15a  
48000 Koprivnica  
s naznakom ZA NADMETANJE – Predmet nabave

**Predmet nabave:** : FLEKSIBILNA CIJEV ZA BUNARSKU CRPKU ZDENCA ZL-1  
VODOCRPILIŠTE LIPOVEC

**Procijenjena vrijednost robe iznosi :** 43.000,00 kn bez PDV – a.

**Rok isporuke robe :** 20 dana nakon prihvaćanja valjane ponude i dostave narudžbenice

**Rok za dostavu ponude:** 06.12.2018. godine do 9:00 sati.

## POSEBNI UVJETI

- Ponuditelji dostavljaju svoje ponude preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici ili osobno na adresu Koprivničkih voda
- Na omotnici je potrebno naznačiti naziv i adresu ponuditelja kao i naziv predmeta nabave na koju se ponuda odnosi sa naznakom : "ne otvaraj"
- Pristigle ponude se otvaraju u vrijeme naznačeno u pozivu za dostavu ponuda
- Otvaranje pristiglih ponuda nije javno
- Najpovoljniji ponuditelj odabire se po kriteriju najniže cijene
- Upute u vezi nabave ponuditelji mogu uputiti na [info@kcvode.hr](mailto:info@kcvode.hr)

S poštovanjem,

**PREDSJEDNIK UPRAVE:**

**Zdravko Petras, dipl.ing.grad.**

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.  
vodoopskrba i kanalizacija  
KOPRIVNICA 1



**TROŠKOVNIK**

Naziv i specifikacija proizvoda	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV - a	Iznos u kn
<b>Fleksibilna cijev za potopnu bunarsku crpku</b>	m <sup>1</sup>	53		
<b>NUĐENI PROIZVOĐAČ I TIP:</b>				
<b>Tehničke karakteristike:</b>			<b>Ponudeno ( da / ne )</b>	<b>Upisati vrijednost</b>
Nazivni promjer DN 200				
Radni tlak min 12 bar				
Vlačna čvrstoća cijevi min 20 kN				
Mogućnost ugradnje u zdenac profila 600 mm				<del>XXXX</del>
Vezice (kajiševi) za učvršćivanje energetskog kabela crpke sa fleksibilnom cijevi uključeni u cijenu				<del>XXXX</del>
<b>Ostali zahtjevi:</b>				
Za cijev treba priložiti izjavu o svojstvima.				
Potrebno je priložiti Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija u Republici Hrvatskoj o ispravnosti materijala- roba koji dolaze u neposredan dodir sa pitkom vodom.				
Priložiti Pisanu garanciju proizvođača na proizvod od min. 5 godina				
Katalog proizvoda u kojem su vidljive sve tražene tehničke karakteristike				
Sva tražena dokumentacija treba biti na Hrvatskom jeziku				
Isporuka proizvoda FCO skladište Koprivničkih voda				
<b>( 1 ) UKUPNO BEZ PDV - A:</b>				
<b>( 2 ) UKUPNO SA PDV - A:</b>				